

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

## ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАХАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА МИНИСТЕРСТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ул. К. Бурбело, 8, г. Стаханов, Луганская Народная Республика, 94013, тел. (06444) 4-01-01,  
4-02-30, факс 4-31-00, эл. адрес mchs.lnr.stahanov@mail.ru

### ПРЕДПИСАНИЕ № 65 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«04» мая 2018г.

Кому: директору ОП «Стахановский педагогический колледж Луганского национального университета имени Тараса Шевченко»

Ткачук Ольге Валентиновне

в период с «03» мая 2018г. по «04» мая 2018г. инспектором отделения по вопросам надзорно-профилактической деятельности Стахановского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС ЛНР Зиньковской М.И.

проводилась плановая проверка зданий, сооружений и помещений ОП «Стахановский педагогический колледж Луганского национального университета имени Тараса Шевченко» расположенного по адресу г. Стаханов, ул. Пономарчука, 25

на основании распоряжения ОНПД ГПСО (г. Стаханов) МЧС ЛНР № 111 от 03.05.2018г.

в присутствии заместителя директора по АХР ОП «Стахановский педагогический колледж Луганского национального университета имени Тараса Шевченко» Луговой Натальи Витальевны

в соответствии с Кодексом гражданской защиты Луганской Народной Республики необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Нарушение, которое необходимо устранить	Пункт и наименование нормативного документа по пожарной безопасности	Срок устранения	Отметка (подпись) о выполнении*
1	2	3	4	5
1	Не оборудованы помещения колледжа и общежития системой противопожарной защиты с выводом сигнала на пульт централизованного пожарного наблюдения.	п.6.1.2., п.6.1.26. Правила пожарной безопасности в Луганской Народной Республике, приложение В ДБН В.2.5-56-2010	01.08.2018	

2	Не оборудованы помещения колледжа и общежития системой оповещения о пожаре.	п.6.2.1. Правила пожарной безопасности в Луганской Народной Республике, приложение В приложение Г ДБН В.2.5-56-2010	01.08.2018	
3	Не проведено техническое обслуживание первичных средств пожаротушения – огнетушителей.	п.6.5.7., приложение № 8 к Правилам пожарной безопасности в Луганской Народной Республике	01.08.2018	

\* в 5 столбце таблицы указывается только отметка о выполнении.

Инспектор ОНПД ГПСО  
(г. Стаханов) МЧС ЛНР  
Зиньковская М.И.

  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:



Зам. директора по АУР  
Думбав Н. В

  
(подпись)

«04» 05 2018 г.

Отметка об отказе в получении предписания \_\_\_\_\_

**Результаты проверок:**

Дата проверки	Номера не выполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		должность, фамилия, имя, отчество	подпись	должность, фамилия, имя, отчество	подпись
1	2	3	4	5	6
21.08.2018	1-2,3	инспектор ОНПД Зиньковская М.И.		инспектор Тихомир О. С.	

**Принятые меры:**

Дата	Привлечено к административной ответственности (Ф.И.О. должность привлеченных лиц, статья Кодекса об административных правонарушениях ЛНР, вид ответственности)	Принятые предупредительные меры
1	2	3